



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

662311, Красноярский край, г.
Назарово, мкр. Пионерный, д. 27/2,
оф. 211
(место составления акта)

“ 17 ” ноября 2017 г.
(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора
№ 15/261/3861/2017

По адресу: 662311, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Пионерный, д. 27/2, оф. 211
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Германа П.Я. от 23.10.2017г. №3861-р/кр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» (Сокращенное название МБУ «КЦСОН»),

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 ч. 00 мин. 15 ноября 2017г. по 16 ч. 00 мин. 17 ноября 2017г.

(заполняется в случае проведения проверки юридического лица/индивидуального предпринимателя по юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: (3) три рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
законный представитель юридического лица, директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» **Мартьянова Любовь Георгиевна**, действующий на основании Устава Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района», утвержденного приказом управления социальной защиты населения администрации Назаровского района № 7-п от 15.01.2016г. (приказ о назначении директора №115 л/с от 04.08.2008г.)

Март

Мартьянова Л.Г.

«02» ноября 2017 г. в « 09 » час. «00 » мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер Оксана Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» **Мартьянова Любовь Георгиевна**, действующий на основании Устава Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района», утвержденного приказом управления социальной защиты населения администрации Назаровского района № 7-п от 15.01.2016г. (приказ о назначении директора №115 л/с от 04.08.2008г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке, реквизиты доверенности)

Сведения о проверенной организации:

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района"

2. Сокращенное наименование учреждения: МБУ «КЦСОН»

3. Юридический / фактический адрес:

662201, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 110

/ Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 110, пом. 17, 18.

Красноярский край, Назаровский район, с. Саханга, ул. Лесная, д. 6, пом. 2.

4. Вышестоящая организация или где зарегистрировано учреждение:

Учредителем является – муниципальное образование Назаровского района в лице администрации Назаровского района. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 31 июля 2008г. серия 24 №005016232 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Красноярскому краю. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 31 июля 2008г. серия 24 005832568, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Красноярскому краю.

5. Форма собственности: Муниципальное бюджетное учреждение (оперативное управление муниципальным имуществом)

6. Реквизиты предприятия: ИНН 2456012503, КПП 245601001, ОГРН 1082456000527, расчетный счет 40701810300001000079 УФК по Красноярскому краю (МБУ «КЦСОН») в Отделение Красноярск г. Красноярск, л/счет 20196ИЦ57250, БИК 040407001, ОКПО 85059093, ОКТМО 04726000, ОКОГУ 32100, ОКФС 14, ОКОНФ 72, e-mail: mbu.cso44@yandex.ru.

7. Основные виды деятельности учреждения:

- ОКВЭД 88.10 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

8.Руководители учреждения, телефоны:

директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» Мартыянова Любовь Георгиевна, действующий на основании Устава Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района», утвержденного приказом управления социальной защиты населения администрации Назаровского района № 7-п от 15.01.2016г. (приказ о назначении директора №115 л/с от 04.08.2008г.). ☎☎ Тел. 8(39155) 5-81-39, сот тел. 8-913-853-90-98.

9. Ответственные лица за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения, их телефоны:

Ответственный за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» Мартыянова Любовь Георгиевна (приказ №155 от 15.06.2016г.).

Согласно контракта на электроснабжение №5335 от 09.01.2017г., заключенного с ПАО «Красноярскэнергосбыт», актов балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (приложение № к контракту),

контрактов на предоставление услуг тепловой энергии №217 от 03.07.2017г., заключенного с МУП «ЖКХ Назаровского района», №б/н от 01.01.2017г., заключенного с МУП «Сахаптинское ЖКХ»

учреждение ведет эксплуатацию зданий, сооружений и расположенных в них электрических, тепловых сетей, установок и оборудования. На момент проверки (со слов руководителя учреждения) в зданиях находятся работники учреждения, посетители. Осуществляется потребление энергоресурсов. Работает освещение, оргтехника, энергооборудование и др. приборы.

В зону ответственности входит:

- жилое помещение (квартира) площадью 32.9 м² по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. ВЛКСМ, д.110, кв. 17 (свидетельство о государственной регистрации права 24ЕК № 304108 от 11 декабря 2011г.), вид права: оперативное управление;
- жилое помещение (квартира) площадью 91 м² по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. ВЛКСМ, д.110, кв. 18 (свидетельство о государственной регистрации права 24ЕК № 304107 от 11 декабря 2011г.), вид права: оперативное управление;
- нежилое помещение площадью 39.1 м² по адресу: Красноярский край, Назаровский район, С. Саханта, ул. Лесная, д.6, пом. 2 (договор безвозмездного пользования б/н от 03.07.2015г.).

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая энергия	Тепловая энергия	Холодная вода
1.	2.	3.	4.

жилые помещения (квартиры) площадью 123,9 м ² по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. ВЛКСМ, д. 110, кв. 17, 18, вид права: оперативное управление	+/да (ЦУ-0,4кВ) СЕ101 №007795060020188, Ином=5-60А, поверка - 3кв. 2012г., класс точности- 1,0	-/нет	-/нет
нежилое помещение площадью 39,1 м ² по адресу: Красноярский край, Назаровский район, с. Сахалта, ул. Лесная, д.б. пом. 2	+/да (ЦУ-0,4кВ здания) WPS23 20DIPAL №02512528, Ином=5- 50А, поверка - 4кв. 2012г., класс точности- 1,0	-/нет	-/нет

Краткая характеристика установленного оборудования

Электротехническое оборудование

1. Электроснабжение учреждения:

- жилые помещения (квартиры) по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. ВЛКСМ, д. 110, кв. 17, 18 осуществляется от ПС 110/10кВ №28 «Водозабор». ВЛ-10кВ ф.28-37, ТП 10/0.4кВ №1-11-4/2*400кВА, КЛ-0.4кВ Л-3, ВРУ-0.4кВ (ПАО «МРСК Сибири»), ВЛИ-0,22кВ, силовые и осветительные сети (МБУ «КЦСОП»).

Контракт на электроснабжение №5335 от 09.01.2017г., заключенного с ПАО «Красноярскэнерго».

Объем потребления электрической энергии на 2017г. – 41,04 тыс. кВт*час.

2. Установленная мощность – 5,0 кВт, в том числе силовая – 4,0кВт, осветительная – 1,0кВт.

3. Акты балансовой принадлежности и границ ответственности сторон с электроснабжающей организацией - ПУ «КАТЭК-Электросеть» филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» (приложение к контракту на электроснабжение б/н от 19.09.2011г.).

4. Краткая характеристика установленного оборудования:

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:

напряжением 10 кВ: ВЛ 10 кВ – нет; КЛ 10 кВ – нет.

напряжением 0,4 кВ: ВЛ 0,4 кВ – нет; КЛ 0,4кВ нет.

Трансформаторная подстанция - нет.

Общее количество зданий, строений и сооружений - 3. Здания, строения и сооружения, не оборудованные приборами учета - нет.

Акты проверки расчетных приборов учета электроэнергии №74/11-933 от 18.05.2017г., акт допуска прибора учета в эксплуатацию №74/11-369 от 01.09.2015г.

5. Категория электроснабжения - III. автономные источники электроснабжения – отсутствуют.

6. Сведения о Потребителях (субпотребителях): энергопринимающие устройства, которые присоединены к электрическим сетям объектов электросетевого хозяйства, нет.

7. Электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электрооборудования у потребителя отсутствует.

8. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроустановок в учреждении назначен заместитель директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» Мартынова Любовь Георгиевна (приказ №155 от 15.06.2016г.).

Результаты проверки:


Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016-2019г.г. в учреждении имеется, утверждена приказом директора Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» №363а от 29.12.2015г. Разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2016-2019г.г. Представлен отчет по реализации программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2016-2017г.г.


Первое обязательное энергетическое обследование проводилось организацией ООО «КРАСЭТЛ» (муниципальный контракт № Д-232/17 от 05.09.2017г. на проведение обязательного энергетического обследования), имеющей членство в саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по регламентации деятельности в сфере энергетического обследования «СибирьЭнергоАудит» (уведомление Минэнерго СРО-Э-106, 03.08.2011).

Энергетический паспорт рег. № ЭП.106.048-0274-ОБ-17 от 20.09.2017г. (на 22 листах), составленный по результатам энергетического обследования оформлен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010г. №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Нарушений требований Федерального Закона Российской Федерации №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» юридическим лицом - Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами Муниципального контроля внесена - 17.11.2017г.



 /Мартьянова Л.Г.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: -


Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Западного территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора

Должность



 17.11.2017

Подпись, дата, личный штамп

Шпеттер О.В.

Ф.И.О

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями на 6 листах получил:

Законный представитель юридического лица, директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» Мартьянова Любовь Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

МП



“ 17 ” ноября 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.